

RÚVZ Zvolen - Svetový deň vody 2019

Por. č.	Číslo CE	DUSIČNANY mg/l	DUSITANY mg/l	Adresa	Miesto odberu (S-studňa, V-vrt, P-prameň)
1	2877	4,6	<0,030		
2	2878	164,0	<0,030		studňa
3	2879	50,0	<0,030		
4	2880	40,5	<0,030		
5	2881	7,1	<0,030		
6	2882	154,0	<0,030		
7	2883	9,3	<0,030		
8	2884	30,6	<0,030		
9	2885	46,6	<0,030		
10	2886	47,3	<0,030		
11	2887	45,4	<0,030		
12	2888	5,3	<0,030		
13	2889	1,6	<0,030		
14	2890	38,6	0,038		
15	2891	103,0	<0,030		
16	2892	63,3	<0,030		
17	2893	3,4	<0,030		
18	2894	83,0	0,030		
19	2895	5,9	<0,030		
20	2896	32,2	<0,030		vrt
21	2897	22,1	<0,030		studňa
22	2898	61,0	<0,030		
23	2899	23,4	<0,030		
24	2900	24,3	<0,030		studňa
25	2901	43,5	<0,030		
26	2902	27,3	<0,030		
27	2903	56,7	<0,030		
28	2904	14,1	<0,030		
29	2905	9,6	<0,030		
30	2906	38,0	<0,030		kopaná studňa
31	2907	26,7	<0,030		
32	2908	11,9	<0,030		
33	2909	14,8	0,088		studňa
34	2910	51,5	<0,030		
35	2911	37,5	<0,030		
36	2912	3,5	<0,030		
37	2913	5,6	<0,030		

Por. č.	Číslo CE	DUSIČNANY mg/l	DUSITANY mg/l	Adresa	Miesto odberu (S-studňa, V-vrt, P-prameň)
38	2914	21,4	<0,030		vrtaná studňa
39	2915	11,9	<0,030		vrtaná studňa
40	2916	15,1	<0,030		kopaná studňa
41	2917	22,6	<0,030		kopaná studňa
42	2918	20,9	<0,030		kopaná studňa
43	2919	3,6	<0,030		
44	2920	25,5	<0,030		kopaná studňa
45	2921	77,1	<0,030		
46	2922	39,4	<0,030		kopaná studňa
47	2923	<1,5	<0,030		
48	2924	46,9	0,028		kopaná studňa
49	2925	3,3	<0,030		kopaná studňa
50	2926	138,0	0,037		studňa
51	2927	20,8	<0,030		kopaná studňa
52	2928	80,0	<0,030		kopaná studňa
53	2929	30,8	<0,030		
54	2930	4,7	<0,030		
55	2931	10,2	<0,030		
56	2932	71,3	<0,030		
57	2933	10,3	<0,030		kopaná studňa
58	2934	64,9	<0,030		studňa
59	2935	64,6	<0,030		studňa
60	2936	1,6	<0,030		vrt
61	2937	51,4	<0,030		vrt
62	2938	8,8	<0,030		studňa
63	2939	14,3	<0,030		kopaná studňa
64	2940	3,2	<0,030		kopaná studňa
65	2941	6,3	<0,030		studňa
66	2942	8,2	<0,030		studňa
67	2943	27,7	<0,030		studňa
68	2944	10,4	<0,030		studňa
69	2945	46,4	<0,030		studňa
70	2946	9,4	<0,030		studňa
71	2947	6,3	<0,030		studňa
Neistota merania		5%	10%		
Nadlimitné vzorky		15	0		
Percentuálne		21,1%	0,0%		
Počet		71	71		